

# 시 험 성 적 서

|              |                      |                    |           |        |                 |             |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|-----------------|-------------|
| 1. 의뢰자주소성명   |                      | 은평구시설관리공단          |           |        |                 |             |
| 2. 제조자주소성명   |                      |                    |           |        |                 |             |
| 3. 시 공 품 명   |                      | 8월 2차 공원 수경시설 수질검사 |           |        |                 |             |
| 4. 제 조 년 월 일 |                      |                    |           |        |                 |             |
| 5. 접 수 년 월 일 |                      | 2022. 08. 17.      |           |        |                 |             |
| 6. 시 험 목 적   |                      | 수경시설 적부            |           |        |                 |             |
| 7. 시 험 완 료 일 |                      | 2022. 08. 19.      |           |        |                 |             |
| 8. 시험결과      |                      |                    |           |        |                 |             |
| 번호           | 시설명                  | 판정                 | 검 사 결 과   |        |                 |             |
|              |                      |                    | PH        | 탁 도    | 대장균             | 유리잔류염소      |
|              |                      |                    | 5.8 ~ 8.6 | 4NTU이하 | 200(개체수/100㎖)미만 | 0.4~4.0mg/ℓ |
| 1            | 구산동마을공원              | 적합                 | 6.0       | 0.70   | 0/100㎖          | 2.29        |
| 2            | 양천리누리터<br>어린이공원      | 적합                 | 6.0       | 0.78   | 3/100㎖          | 1.97        |
| 3            | 대조어린이공원              | 적합                 | 6.0       | 0.54   | 0/100㎖          | 2.11        |
| 4            | 응암2구역(하랑)<br>어린이공원   | 적합                 | 6.0       | 0.52   | 9/100㎖          | 1.93        |
| 5            | 응암10구역(매바위)<br>어린이공원 | 적합                 | 6.0       | 0.56   | 0/100㎖          | 2.05        |
| 6            | 응암1구역(응암행복)<br>어린이공원 | 적합                 | 6.0       | 0.60   | 0/100㎖          |             |
| 7            | 응암9구역(백년아름)<br>어린이공원 | 적합                 | 6.0       | 0.52   | 0/100㎖          |             |

끝