

체육사업팀

		접수일	기안일	착공일 (발주일)	준공일 (검수일)	건 명	추진내용	추진기간	추진실적	담 당
체육시설	1	06.02	06.02	06.02	06.02	스포츠타운 도시가스 점검	센터, 축구장 및 다목적체육관 도시가스 사용시설에 대한 정기적인 안전점검	6월	센터, 축구장 및 다목적체육관 도시가스 사용시설 및 정압시설의 정기적인 안전점검 완료	시설파트
		계획 문서번호 : 2428 결과 문서번호 : 2524								
	2	06.05	06.05	06.05	06.05	스포츠타운 소화기 및 소화전 점검	센터, 축구장 및 다목적체육관 내부 소화기들의 정상작동을 위한 이상유무 점검작업	6월	센터, 축구장 및 다목적체육관 내부 소화기 및 소화전의 정상작동을 위한 정기적인 이상유무 점검 완료	시설파트
		계획 문서번호 : 2428 결과 문서번호 : 2544								
	3	06.16	06.16	06.16	06.16	스포츠타운 수도시설(저수조) 위생점검	센터, 축구장 및 다목적체육관 내 수도시설(저수조)의 이상유무 확인을 위한 위생 점검작업	6월	센터, 축구장 및 다목적체육관 내 수도시설(저수조)의 이상유무 확인을 위한 정기적인 위생 점검 완료	시설파트
		계획 문서번호 : 2428 결과 문서번호 : 2763								
	4	06.21	06.21	06.21	06.21	센터&축구장 비상발전기 가동 및 점검	센터 및 축구장 비상발전기의 무부하 운전 점검을 통해 비상시 예방 점검 작업	6월	센터 및 축구장 비상발전기의 무부하 운전 점검을 통해 비상시 정상가동을 위한 예방 점검 완료	시설파트
		계획 문서번호 : 2428 결과 문서번호 : 2816								
	5	06.14	06.14	06.14	06.14	스포츠타운 소방시설 점검	센터, 축구장 및 다목적체육관 소방시설물들의 정상작동 및 안전사고예방을 위한 이상유무 점검작업	6월	센터, 축구장 및 다목적체육관 소방시설물들의 정상작동 및 안전사고예방을 위한 이상유무 점검 완료	시설파트
		계획 문서번호 : 2428 결과 문서번호 : 2686								
6	06.07	06.07	06.07	06.07	센터 및 다목적 승강기 정기점검	센터 및 다목적체육관 승강기의 사고 예방을 위한 외부 용역업체의 정기적인 점검작업	6월	센터 및 다목적체육관 승강기의 안전사고 예방을 위한 외부 용역업체의 정기적인 점검 완료	시설파트	
	계획 문서번호 : 5238(운영) 결과 문서번호 : 2611									
7	06.28	06.28	06.28	06.28	센터/다목적 전기설비 안전점검	센터/다목적 전기설비의 안전한 운행을 위한 자체 안전점검	6월	전기사업법 시행규칙 제44조 산업통상자원부 고시 제2016-16 전기안전관리자의 직무	시설파트	
	계획 문서번호 : 2428 결과 문서번호 : 2925									
8	06.25	06.25	06.25	06.25	스포츠타운 법정 방역소독(4차)	감염병의 예방 및 관리에 관한 법을 제51조 및 시행령 제24조에 의거한 방역소독	6월	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제51조 및 시행령 제24조에 의거한 방역소독 시행	시설파트	
	계획 문서번호 : 782(운영) 결과 문서번호 : 2884									
9	06.25	06.25	06.25	06.25	수영장 집모여과기 청소 및 점검	수영장 수질관리 및 이물질 제거를 위한 집모여과기 점검 및 청소	6월	집모여과기 해체 후 필터를 청소 및 점검 함으로 수질유지관리의 효율 증대	시설파트	
	계획 문서번호 : 2428 결과 문서번호 : 2880									
10	06.01	06.01	06.01	06.01	은평구민체육센터 소방종합정밀점검	소방시설 설치 및 안전관리에 관한 법률 제22조 및 동법 시행규칙 제20조에 의거한 소방점검	6월	소방시설 설치 및 안전관리에 관한 법률 제22조 및 동법 시행규칙 제20조에 의거한 소방점검으로 시설물 안전성 강화	시설파트	
	계획 문서번호 : 2416 결과 문서번호 : 2668									

도시가스 사용시설 점검	소화기 및 소화전 점검	수도시설 위생점검	
			
소방시설점검	승강기 안전점검	센터 고가 저수조 상태점검	센터/다목적 전기설비 안전점검
			
비상발전기 운전점검		방역소독(4회차)	
			