

시 험 성 적 서

1. 의뢰자주소성명		은평구시설관리공단				
2. 제조자주소성명						
3. 시 공 품 명		9월 2차 공원 수경시설 수질검사				
4. 제 조 년 월 일						
5. 접 수 년 월 일		2023. 9. 25.				
6. 시 험 목 적		수경시설 적부				
7. 시 험 완 료 일		2023. 9. 26.				
8. 시험결과						
번호	시설명	판정	검 사 결 과			
			PH	탁 도	대장균	유리잔류염소
			5.8 ~ 8.6	4NTU이하	200(개체수/100㎖)미만	0.4~4.0mg/l
1	양천리누리터 어린이공원	적합	6.5	0.49	0/100㎖	1.18
2	응암2구역(하랑) 어린이공원	적합	6.0	0.50	0/100㎖	1.43
3	응암10구역(매바위) 어린이공원	적합	6.5	0.41	0/100㎖	1.17
4	응암1구역(응암행복) 어린이공원	적합	6.5	0.39	0/100㎖	
5	응암9구역(백련아름) 어린이공원	적합	6.0	0.43	0/100㎖	

끝.